

Старшему государственному инспектору
отдела по надзору за электроустановками
потребителей Приокского управления
Федеральной службы по экологическому,
и атомному надзору

Звягину Э.В.

директора Муниципального учреждения
дополнительного образования «Центр
сопровождения детей»

Николаевой И.С.

Адрес: 301835, Тульская область,
г. Богородицк, ул. Пролетарская, д.59
тел.: 8(48761)2-24-49

Сопроводительное письмо.

Сообщаем, что согласно предписанию № 13-16/306 от 09 октября 2017г. устранены следующие нарушения:

п. 1.1., п.1.2. – Ответственным за электрохозяйство назначен мастер по обслуживанию здания Сычев Михаил Дмитриевич, IV группа по электробезопасности.

п. 1.3.1 – Составлен перечень технической документации.

п. 1.3.2 – Составлен перечень должностей инженерно-технических работников (далее-ИТР) и электрического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности.

п. 1.3.3 – Общая схема электроснабжения по Потребителю в целом.

п. 1.3.4. – Ведется журнал дефектов и неполадок на электрооборудование.

п. 1.3.5. – Акт разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и потребителем.

п. 1.4. – Составлен график ППР электрооборудования на 2017г.

п. 1.5. – Приказом по МУДО ЦСД назначен ответственным по обслуживанию электроустановок назначен, мастер по обслуживанию здания, Сычев М.Д.

п.1.6. – Составлен и утвержден календарный график проверки знаний норм и правил работы в электроустановках.

п. 1.7 – Разработано и утверждено Положение об организации обучения и проверки знаний правил по электробезопасности работников МУДО ЦСД.

- п. 1.7 – Разработано и утверждено Положение об организации обучения и проверки знаний правил по электробезопасности работников МУДО ЦСД.
- п.1.8 – Разработаны мероприятия по повышению надежности экономичности и безопасности электроснабжения учреждения.
- п.1.4.1 – Создан приказ по МУДО ЦСД о назначении мастера по обслуживанию здания имеющего IV группу по электробезопасности для присвоения I группы по электробезопасности.
- п.1.4.2 – Ведется журнал присвоения I группы по электробезопасности неэлектрическому персоналу.
- п.2.1.1 – Работы в электроустановках оформляются нарядами, распоряжениями. Ведется журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.
- п.2.1.2 – Составлен перечень видов работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации энергоустановок в МУДО ЦСД.
- п.2.2. – Электроустановки учреждения укомплектованы испытательными, готовыми к использованию защитными средствами в соответствии с нормами комплектации.
- п.2.3 – Ведется журнал учета и содержания средств защиты.
- п.2.4.1 – разработан график чистки светильников, осмотра и ремонта сети электрического освещения учреждения.
- п. 2.4.2. – На лицевой стороне щитка освещения на втором этаже МУДО ЦСД имеются: однолинейная схема, надписи с указанием назначения номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников, соответственно через них получающих питание.
- п.2.5. – На дверце ВРУ-0,4кВ МУДО ЦСД на втором этаже имеются надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование.
- п.2.6. – Проведены замеры сопротивлений изоляции проводов и кабелей, полного сопротивления петли фаза-нуль, сопротивлений заземляющих устройств.



Директор МУДО ЦСД Николаева И.С.